



รายละเอียดคุณสมบัติพัสดุ (Spec)
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบน้ำประปา (พร้อมติดตั้ง)
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)

มีนาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. ขอบข่ายทั่วไป	3
4. ขอบเขตการดำเนินงาน	4
5. คุณลักษณะพัสดุและรายละเอียดทางเทคนิค	5
6. การรื้อถอนเครื่องสูบน้ำ	6
7. ระยะเวลาดำเนินการ	7
8. การรับประกันการชำรุดเสียหาย	7
9. การจ่ายเงิน	7
10. การปรับเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา	7
11. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา	7
12. การจัดทำข้อเสนอ	8
13. การพิจารณาข้อเสนอ	9
14. ขอสงวนสิทธิ์	9

งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง



รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (Spec) และข้อกำหนดการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบน้ำประปา จำนวน 8 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) (สนจ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ให้การสนับสนุนนักลงทุนอุตสาหกรรม เช่น การอนุมัติอนุญาต การให้สิทธิประโยชน์ การอำนวยความสะดวก และการบริการด้านต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดค่าเกณฑ์วัด เรื่องการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กนอ. ได้กำหนดค่าเป้าหมาย ระดับ 5 ค่าแฟคเตอร์เท่ากับ 1.116 และมีค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เท่ากับ 54.17 บาท/KgCO₂e หรือต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 5,807,868 KgCO₂e หรือร้อยละ 10.4 ของปีฐาน ซึ่งได้ถูกกำหนดค่าเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในปี 2563 (รวมเป้าหมายเดิมและส่วนที่เพิ่มเติม) นั้น โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) มีเหตุผลดำเนินการ ดังนี้

1. เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมฯพิจิตร
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) และลดด้านพลังงานไฟฟ้าปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่ กนอ. กำหนด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อซื้อเปลี่ยนทดแทนเครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำประปาเดิม สถานีละ 2 เครื่อง จำนวน 4 สถานี รวมเป็น 8 เครื่อง
2. เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้มีค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) เป็นไปตามเป้าหมายของ กนอ. ประจำปี 2565

3. ข้อกำหนดทั่วไป

นอกเหนือจากกำหนดเป็นอย่างอื่น คำนิยามในรายการข้อกำหนดฉบับนี้ได้กำหนดให้

งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง



3.1 สนจ. หมายถึง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) หรือผู้แทน สนจ. แต่งตั้งและมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือก ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม สัญญาพร้อมทั้งข้อกำหนดและขอบเขตงานฉบับนี้

3.2 ผู้เสนอราคา หมายถึง นิติบุคคลที่ยื่นข้อเสนอและราคาต่อ สนจ. เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จ้างหรือผู้ขายหรือผู้ดำเนินการตามสัญญาพร้อมทั้งข้อกำหนดและขอบเขตงานฉบับนี้

3.3 ผู้ขาย หมายถึง หรือนิติบุคคลที่ สนจ. ตกลงทำสัญญาให้เป็นผู้ดำเนินการตามรายการข้อกำหนดฉบับนี้ และให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการทุกกรณีด้วย

3.4 เครื่องสูบน้ำ หมายถึง เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (พร้อมติดตั้ง) ที่ระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปาภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้ขายต้องดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปา จำนวน 8 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ที่โรงผลิตน้ำประปาทั้ง 4 สถานี ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(พิจิตร) เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (Spec) ฉบับนี้ และอุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการของ สนจ. ตามหลักวิธีปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องภายใต้ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด โดยมีขอบเขตการดำเนินงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

4.1 ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปา จำนวน 8 เครื่อง ที่โรงผลิตน้ำประปาทั้ง 4 สถานี ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งมอบที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลหนองหลุม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร 66220 ในวันและเวลาราชการ

4.2 อุปกรณ์ตามข้อ 4.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ภายในประเทศ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ

4.3 ผู้ขายมีหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ที่จะทำการเปลี่ยนพร้อมติดตั้งซึ่งอยู่ในโรงผลิตน้ำประปาทั้ง 4 แห่ง ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ตามสถานที่ที่ระบุในข้อ 4.1 พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพ รูปแบบ และนำมาวิเคราะห์ความพร้อม และความเสี่ยงเพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.4 ผู้ขายต้องดำเนินการเปลี่ยนพร้อมติดตั้ง ประกอบ ต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดตามข้อ 4.1 ภายในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความพยายามและระมัดระวังเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายที่อาจจะเกิดต่อทรัพย์สินใด ๆ ของ สนจ. โดยใช้หลักวิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพที่ดีตามที่ สนจ. เห็นชอบ การติดตั้งดังกล่าว

งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง



4.5 ผู้ขายต้องทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและตัวควบคุมการติดตั้ง และ/หรือการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชนิดที่ส่งมอบและติดตั้งตามแผนการดำเนินงานที่ สนจ. เห็นชอบการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการใช้งานจริง

5. คุณลักษณะพัสดุและรายละเอียดทางเทคนิค

5.1 รายละเอียดทั่วไป

5.1.1 เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต

5.1.2 เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาตรฐาน จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และหรือได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

5.1.3 มีการรับประกันมอเตอร์และปั๊ม และวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ส่วน ประกอบอื่นๆ รับประกันอย่างน้อย 1 ปี จากผู้ผลิต

5.2 รายละเอียดประกอบด้วย 2 รายการ ดังต่อไปนี้

5.2.1 จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ชนิด Endsuction Pump (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 เครื่อง (รายการที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้

- มีอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ชั่วโมง ระยะส่งสูง (TDH) ไม่น้อยกว่า 45 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 68% กำลังมอเตอร์ 11 กิโลวัตต์ (ที่ประธานเข้าท่อดูดขนาด Ø 4 นิ้ว)
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาตรฐาน Standard DIN 24255/EN 733 จะต้องมีการใช้กันอย่างแพร่หลายได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO9001 และหรือ มาตรฐานอุตสาหกรรม
- เครื่องสูบน้ำ ตัวเรือน (Casing) ทำจากเหล็กหล่อ (Cast Iron)
- ใบพัด (Impeller) ทำจากทองเหลือง/สแตนเลส มีความสมดุลทาง Statically และ Dynamically Balanced
- แหวนกันสึก (Wear ring) ทำจากทองเหลือง/สแตนเลส
- เพลา (Shaft) ทำจากสแตนเลส (Stainless steel)
- ปลอกหุ้มเพลา (Shaft Sleeve) ทำจากสแตนเลส (Stainless steel)
- Shaft seal เป็นแบบ Mechanical Seal
- มอเตอร์ไฟฟ้า 11 กิโลวัตต์ ไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที ไฟฟ้ากระแสสลับ 380 Volt 3 Phase 50 Hz ประสิทธิภาพ 91.2% มอเตอร์มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 55, CLASS F Temperature rise Class B เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง



5.2.2 เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ชนิด Endsuction Pump (พร้อมติดตั้ง)
จำนวน 4 เครื่อง (รายการที่ 2) มีรายละเอียดดังนี้

- มีอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม./ชั่วโมง ระยะส่งสูง (TDH) ไม่น้อยกว่า 45 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 68% กำลังมอเตอร์ 18.5 กิโลวัตต์ (ที่ประธานเข้าท่อดูดขนาด Ø 6 นิ้ว)
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน Standard DIN 24255/EN 733 จะต้องมีการใช้กันอย่างแพร่หลายได้รับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และหรือได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
- เครื่องสูบน้ำ ตัวเรือน (Casing) ทำจากเหล็กหล่อ (Cast Iron)
- ใบพัด (Impeller) ทำจากทองเหลือง/สแตนเลส มีความสมดุลทาง Statically และ Dynamically Balanced
- แหวนกันสึก (Wear ring) ทำจากทองเหลือง/สแตนเลส
- เพลา (Shaft) ทำจากสแตนเลส (Stainless steel)
- ปลอกหุ้มเพลา (Shaft Sleeve) ทำจากสแตนเลส (Stainless steel)
- Shaft seal เป็นแบบ Mechanical Seal
- มอเตอร์ไฟฟ้า 18.5 กิโลวัตต์ ไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที ไฟฟ้ากระแสสลับ 380 Volt 3

Phase 50 Hz ประสิทธิภาพ 92.4% มอเตอร์มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 55, CLASS F Temperature rise Class B เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

5.2.3 จัดหาพร้อมติดตั้งแทนฐานเหล็กรองรับเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ด้านท่อดูด ท่อส่ง สามารถใช้งานกับเครื่องสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.4 ผู้ขายจะต้องปรับปรุงตู้ควบคุมสายไฟให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

6. การรื้อถอนเครื่องสูบน้ำระบบสูบน้ำประปาเดิม

6.1 ผู้ขายจะต้องทำการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่เดิมพร้อมทั้งทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคของเครื่องก่อนจะทำการรื้อถอนตัวเครื่องเดิม และให้ทำการรื้อถอน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของระบบสูบน้ำที่มีอยู่เดิม

6.2 ผู้ขายจะต้องดำเนินการปรับปรุงจุดตำแหน่งที่ติดตั้งเดิมของเครื่องสูบน้ำที่รื้อถอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนจะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่

6.3 ผู้ขายจะต้องดำเนินการขนย้ายเครื่องสูบน้ำเดิมที่มีอยู่ไปเก็บยังจุดที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) กำหนด

งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง



7. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปา (พร้อมติดตั้ง) รวมทั้งอุปกรณ์และทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 8 เครื่อง ระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปาในโรงผลิตน้ำประปาทั้ง 4 แห่งภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

8. การรับประกันการชำรุดเสียหาย

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพมอเตอร์และปั๊มพร้อมอุปกรณ์ เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ ก.นอ. ตรวจรับมอบพัสดุงวดสุดท้าย หากมีการชำรุดเสียหายผู้ขายจะต้องส่งช่างบริการ ให้ตรวจสอบแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งชำรุดเสียหาย หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายปฏิบัติงานล่าช้าและได้มีหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ โทรสารไปยังผู้ขาย ภายในเวลา 3 วันทำการแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิทำงานนั้นเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายอื่นเข้าทำงานนั้นแทน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือผู้ซื้อหักเงินค่าจ้างออกจากเงินประกันสัญญา

9. การจ่ายเงิน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) จะชำระเงินค่าพัสดุทั้งหมดตามสัญญา (งวดเดียว) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนตามสัญญาพร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ดี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

10. การปรับเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุ หรือส่งมอบแล้วไม่สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาการส่งมอบพัสดุผู้รับจ้างจะถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าพัสดุทั้งหมด นอกจากนี้ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ สนจ. เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายทำให้เกิดความเสียหายแก่งานของ สนจ. อีกด้วย

11. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

11.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

11.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

11.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

11.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง



11.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

11.6 มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

11.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

11.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่ สนจ. ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

11.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย

11.11 ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถมาดูสถานที่จุดที่จะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และรายละเอียดของงานได้ที่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ตามวันและเวลาราชการ

11.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือเอกชนที่เชื่อถือได้โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท (แนบมาพร้อมยื่นใบเสนอราคา)

12. การจัดทำข้อเสนอ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอต่อ สนจ. จำนวนอย่างน้อย 1 ชุด ประกอบด้วย รายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอทางเทคนิคซึ่งจะต้องเสนอเอกสารให้ สนจ. พิจารณาตามรายการดังนี้

12.1 หลักฐานนิติบุคคล

กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันเสนอราคา

12.2 หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ มีผู้อำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

12.3 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร โดยได้รับการรับรองความถูกต้องของเอกสารจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้เสนอราคา

12.4 รายละเอียดแค็ตตาล็อกของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ

12.5 หลักฐานการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำภายในประเทศไทย

งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง



12.6 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนในการเสนอราคาหรือยื่นเอกสารเสนอราคาในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถทำการยื่นเอกสารด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่มีรูป ซึ่งออกให้โดยทางราชการและยังไม่หมดอายุของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

13. การพิจารณาข้อเสนอ

สนจ. จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ความครบถ้วนถูกต้อง แล้วจะเป็นพิจารณาข้อเสนอราคาต่ำสุด

14. ขอสงวนสิทธิ์

สนจ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณยังดำเนินการไม่เรียบร้อยหรือเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก สนจ. ไม่ได้ทั้งสิ้น และหากการจัดซื้อครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม สนจ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น

งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง